

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадzor.ru ; <http://55.rosпотребнадzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 294/ПВ

«29» марта 2023 г.

Управление Роспотребнадзора по Омской области, 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 98

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом- экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Плешкуновой Ольгой Анатольевной,

Мною, главным специалистом – экспертом отдела надзора на транспорте Петровской Ольгой Васильевной

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении:

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 365»,
644117, г. Омск, ул. 3-я Молодежная, д.57

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ст. 28.

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28:п. 3.1.2, 2.7.1, 2.7.4, 1.8, 3.1.3, 2.4.9, 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7, 2.4.13, 2.5.2, 2.5.3, 2.8.6, 2.11.5, 2.6.1, 2.4.6.2, 2.11.4, 3.1.9, 2.4.8

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4): п.818 гл.8.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	Обеспечить контроль за проведением 2 раза в год пробы Манту детям, не вакцинированным против туберкулеза по медицинским противопоказаниям, а также по причине отказа родителей от иммунизации ребенка, начиная с 6-месячного возраста и до получения ребенком прививки против туберкулеза. Основание: СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4) п.818 гл.8.	20.03.2024г.

2	На групповых площадках оборудовать 2 теневого навеса для групп Кораблики и Золотая рыбка полами из дерева или иных строительных материалов, для 4-х групп к теновым навесам оборудовать крыши- п.3.1.2 СП 2.4.3648-20	20.03.2024г.
3	Восстановить работу приточно - вытяжной системы вентиляции на пищеблоке и в постирочной-п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20	20.03.2024г.
4	Обеспечить проведение обследования технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха - п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20	20.03.2024г.
5	Обеспечить проведение исследований по программе производственного контроля- п.1.8 СП 2.4.3648-20	20.03.2024г.
6	В группе Золотая рыбка установить достаточное количество индивидуальных шкафов для одежды и обуви детей, - в приемной группы Кораблик – заменить шкафчики для одежды детей с нарушением целостности отделки, для проведения качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств- п.п.3.1.3, 2.4.9 СП 2.4.3648-20	20.03.2024г.
7	Заменить оконные рамы с трещинами, обеспечить их открывание для проведения качественного их мытья с моющими и дезинфицирующими средствами и проветривание помещений: - в группе Петушок золотой гребешок – в приемной и туалетной – по 1 окну, в групповой-3; - в группе Кораблик- в приемной и туалетной по 1 окну, в групповой-4; - в группе Золотая рыбка- в приемной и туалетной по 1 окну, в групповой-4; - в группе Паровозик- в приемной и буфетной- по 1 окну и в групповой-3; - в группах Солнышко и Петушок- во всех помещениях; - в музыкально-физкультурном зале- 5 окон, устранить трещины покраски подоконников - в коридоре 2-го этажа- 1 окно; - в помещениях бассейна- 6 окон в коридоре, 3 окна в ванном зале, по 1 окну в раздевалке и в коридоре по пути в ванный зал; - в гладильном и стральном помещениях постирочной; - заменить стекла с трещинами: в приемной группы Кораблик, в группах Солнышко и Петушок, в ванном зале бассейна; - заменить стыкованные стекла - в коридоре 2-го этажа, в помещениях бассейна и постирочной; - в приемной группы Золотая рыбка и помещениях бассейна- устранить дефекты покраски подоконников и откосов окон в виде отслоения краски, трещин - п.п.2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	20.03.2024г.
8	В пластиковых окнах в спальнях групп Петушок золотой гребешок, Паровозик - установить москитные сетки - п.2.4.13 СП 2.4.3648-20	20.03.2024г.
9	Выполнить отделку стен, потолка, пола в помещениях, позволяющую проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию согласно требованиям п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20: - группа Петушок золотой гребешок (в буфетной- плитки на стенах; в умывальной- потолка; в зоне душевого поддона в туалетной- плитки на стенах); - группа Кораблик (в групповой- заменить линолеум на цельный, у буфетной- провести ремонт пола под плиткой ПВХ, в буфетной- плитки на стенах; в туалетной и умывальной и в зоне душевого поддона- плитки на стенах, в туалетной зоне выше плитки устранить дефекты покраски стен, в	20.03.2024г.

	<p>умывальной- потолка),</p> <ul style="list-style-type: none"> - в группе Золотая рыбка (в групповой- потолка, в буфетной- устранить дефекты настила линолеума, подвести его под плинтус; в туалетной-в зоне умывальной и душевого поддона- плитки на стенах, выше плитки- устранить дефекты покраски стен; - в группе Паровозик (в буфетной и туалетной- напольной и настенной плитки, потолка - в туалетной), - в музыкально-физкультурном зале- устранить отслоение побелки потолка и покраски стен; - в помещениях бассейна – стен, потолка, пола (в коридоре, в раздевалке, туалетной и душевой, в ванном зале), в ванном зале- устранить отслоение плитки вокруг бортиков чаши бассейна), - в постирочной (в стиральной- плитки на полу и стенах; дефекты штукатурного слоя на потолке; в гладильной- плитки на стенах и полу, на стенах выше плитки – устранить дефекты покраски, на потолке-трещины побелки; в кастилянной- заменить напольную плитку, устранить дефекты побелки стен, потолка), - в цехах пищеблока- плитка на стенах и полу, выше плитки на стенах и на потолке - устранить отслоение краски; в 2-х складских помещениях пищеблока- устранить дефекты настенной плитки и покраски выше плитки, потолка; в раздевалке персонала пищеблока- на потолке и стенах устранить дефекты побелки, в коридоре у складов пищеблока – заменить напольную плитку с выбоинами, устранить дефекты покраски стен и потолка 	
10	В групповых групп: Петушок золотой гребешок, Кораблик, Золотая рыбка, Паровозик – заменить люминесцентные светильники с желтой, непрозрачной арматурой- п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20	20.03.2024г.
11	В буфетных групп заменить столовую посуду с механическими повреждениями- сколами: Петушок золотой гребешок (тарелки для 2го блюда и хлеба), Золотая рыбка (тарелки для 1го блюда) – п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.	01.09.2023г.
12	Обеспечить подачу горячей и холодной воды в помещения бассейна- п.2.6.1 СП 2.4.3648-20	20.03.2024г.
13	На пищеблоке - восстановить исправную работу технологического оборудования (в горячем цехе- в электроплите духового шкафа, в зоне обработки сырой продукции - овощерезки)	01.09.2023г.
14	<p>На пищеблоке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заменить бытовую ванну для мытья кухонной посуды на 2-х секционную, - в зоне приготовления холодных закусок установить прибор для обеззараживания воздуха, - заменить посуду для приготовления блюд из алюминия на посуду из нержавеющей стали, - заменить противни для жарочных шкафов (5 шт.) с изношенным покрытием для соблюдения технологии приготовления блюд и обработки, - в складском помещении для сыпучих продуктов заменить деревянные стеллажи оклеенные клеенкой, для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции -п.2.4.6.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20 	20.03.2024г.
15	Обеспечить наличие 2-х комплектов санитарной одежды для персонала (воспитателей)- п.3.1.9 СП 2.4.3648-20	20.03.2024г.
16	Обеспечить в учреждении наличие 2-х комплектов постельного белья и полотенца на списочное число детей, покрывала на кровати для детей в группах Петушок золотой гребешок и Солнышко - п.2.4.8 СП 2.4.3648-20	20.03.2024г.

17	Обеспечить исправную работу 2 стиральных машин, гладильного катка в постирочной, для соблюдения своевременной смены постельного белья с кратностью 1 раз в 7 дней- п.2.11.5 СП 2.4.3648-20	20.03.2024г.
18	В туалетной 1-младшей группы Паровозик- заменить душевой поддон со стертой эмалью, для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции– п.п. 2.11.4, 2.11.7	20.03.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо БДОУ г. Омска «Детский сад № 365»


наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в письменной форме в течение 3-х дней с даты истечения срока исполнения предписания в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (rpn@55.rospotrebnadzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания. Тел. 32-62-11

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Главный специалист - эксперт
(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

О.А. Плещунова
(инициалы и фамилия)


Главный специалист - эксперт
(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

О.В. Петровская
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «29» марта 2023 г.



(подпись)

Г.В. Белоглазова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

Копия предписания об устранении выявленных нарушений от «29» марта 2023 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).